



Comune di
San Miniato

San Miniato, 23 marzo 2026

**Al Gruppo Consiliare
Forza Italia/Lega/Noi Moderati/PLI**

e p.c.

agli altri CAPIGRUPPO CONSILIARI di
Partito Democratico
Noi per San Miniato
Filo Rosso
Fratelli d'Italia
Gruppo Misto

**Oggetto: Risposta Interpellanza del Gruppo Consiliare Forza Italia/Lega/Noi
Moderati/PLI**

**“Interpellanza in merito alla perdurante inagibilità dell’ascensore del parcheggio del
Cencione ”**

In riferimento all’interpellanza, si risponde come di seguito:

- 1) La struttura risulta agibile, al netto degli interventi in corso di completamento necessari per la riattivazione dell’impianto di risalita.
- 2) Non risulta necessaria la completa sostituzione dell’impianto ascensore, le cui componenti non funzionanti sono state di volta in volta sostituite. I reiterati guasti sono stati causati da problemi inerenti le infiltrazioni d’acqua di varia natura.
- 3) L’impianto di risalita potrà essere riaperto a seguito di verbale di verifica del soggetto incaricato per tale mansione. Per quanto riguarda la sala del bastione i lavori inizieranno nel corso della prossima estate con conclusione entro la fine dell’anno.
- 4) I costi delle riparazioni ad oggi eseguite e preventivate ammontano a complessivi € 70.000,00.
- 5) A seguito dei fenomeni di dissesto idrogeologico, avvenuti nel marzo 2025 e che hanno interessato anche la zona in prossimità dell’impianto di risalita non si sono riscontrati movimenti anomali alla struttura del medesimo impianto.



IL SINDACO
Simone Giglioli